

DryOx

Forbrug (antal DryOx tabletter) per behandling hver 4. uge				
Pool volume m3	AFM filters offentlig pool	Sand filter offentlig pool	Privat pool	Offentlig spa
2.0 – 5.0	--	--	--	4
6.0 - 10	--	--	--	8
50 - 100	4	8	4	--
100 - 200	8	16	8	--
200 to 400	16	24	12	--
400 to 600	24	32	16	--
600 to 800	32	40	20	--

Ved første behandling fordobles den angivne mængde

1. Tabletten fjernes fra foliepakke og tilsættes i rigelig mængde vand i enten overløbs rende, udligningstank eller lignende sted. Tabletten skal være fuldstændigt dækket af vand.
2. Lad DryOx virke i 60 minutter, hvorefter der skal foretages en returskylning.
3. Der foretages til sidst en choklorering
4. Badevandet må ikke benyttes de efterfølgende 8 timer

